



Тип устройства: ЯУО-En – ящик управления освещением;

Условное обозначение класса и группы НКУ: 96;

Конструктивное исполнение:
10 – ящик с автоматическим управлением от таймера и фотодатчика;
11 – ящик с автоматическим управлением только от фотодатчика;

Условное обозначение номинального тока ящика: 25-160А

Степень защиты по ГОСТ 14254: 31 – IP31, 44 – IP44;

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: УХЛ4